附件1

2026年消防设备更新维护采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
1	消防主机维修服务	▲1.符合 GB 17945; 2.故障排查、配件更换、调试恢复正常; 3.质保≥12 个月。	2000	1	项	2000
2	电气火灾监控器维修服务	▲1.符合 GB 14287; 2.故障点位修复、通讯正常、上传稳定; 3.质保≥12 个月。	4800	1	项	4800
3	防火门监控器维修服务	▲1.符合 GB 29364, 2.设备通讯、反馈信号正常，功能完好, 3.质保≥12 个月。	3400	1	项	3400
4	消防设备电源监控器维修服务	▲1.符合 GB 28184, 2.电压电流监测、报警功能正常, 3.质保≥12 个月。	4800	1	项	4800
5	图形显示器维修服务	▲1.符合 GB 17945, 2.联网正常、地图点位显示准确, 3.质保≥12 个月。	3200	1	项	3200
6	气体灭火装置检测充装服务	1.钢瓶检测、气密性试验、灭火剂充装、阀件检查调试; ▲2.符合 TSG 23; ▲3.按现场实际充装量据实结算，提供检测合格报告。	5000	12	套	60000
7	消防卷帘维修服务	▲1.符合 GB 50016, 2.升降、限位、联动功能正常, 3.质保≥12 个月。	2000	1	套	2000
8	微型消防器材展示柜	▲1.微型消防站器材柜1套（含柜体），按4人标准配置：消防头盔4顶、灭火防护服4套、消防安全腰带4根、消防手套4双、消防防护靴4双、手提式干粉灭火器4具、消防水枪2支、消防水带2盘、救生绳4根、强光照明灯4把、对讲机4台、消防斧4把、警戒带等; ▲2.符合GA 1240及微型消防站建设标准，提供CCCF认证或消防产品身份标识; 3.随柜提供器材清单。	3000	1	套	3000

附件1

2026年消防设备更新维护采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
9	安全出口指示牌	▲1.符合GB 17945，具有CCCF强制性产品认证。 2.消防应急标志灯具（安全出口方向指示灯），左向5个、右向4个共9个。	40	9	个	360
10	灭火器（4KG）	▲1.符合GB 4351，具有CCCF认证及消防产品身份标识; 2.压力正常、铅封完好，筒体无锈蚀。	65	26	支	1690
11	消防水带	▲1.符合GB 6246，具有CCCF认证; 2.与国标内扣式接口（KN65）配套，耐压达标。	150	6	条	900
12	铜枪头	1.铜质主体; ▲2.符合GB 8181，具有CCCF认证。	60	1	个	60
13	水枪	▲1.符合GB 8181，具有CCCF认证。	50	1	支	50
14	防毒面具	消防过滤式自救呼吸器；数量按床位配置。 ▲1.符合XF 213，具有CCCF认证及消防产品身份标识; ▲2.进场剩余保质期不得少于24个月。	45	172	个	7740
总金额（元）： 94000						

附件1

2026年消防设备更新维护采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
商务要求						
1. 供货/工期：合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试。 2. 验收：按国家现行消防规范、产品合格证、3C 证书、检测报告现场验收；维修项目附维修记录、故障点位照片、调试记录。 3. 质保：维修类、货物类统一质保不少于12个月；质保期内故障免费上门维修更换。 4. 付款：本项目分为货物部分、气体灭火检测充装服务部分。全部工作完成，资料齐全（含气瓶检测正式报告、称重见证记录、产品资质），完成最终结算审核后付至结算价 95%；质保金 5%，质保期 12 个月（货物类自到货验收合格起，维修/充装服务自验收合格起）；质保期内接到故障通知，乙方须在约定时限到场处置；逾期未处置，甲方可另行委托第三方，费用从质保金扣除。质保期满核查合格后无息付清。 5. 报价要求：供应商须具备消防相关服务能力，中标后提供全部产品资质文件备查。					

注：
1. 本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。
2. 采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。
3. 最终报价以报价人大写报价为准。
4. 参数中以“▲”标记的需求参数为重点需求，负偏离将导致大幅扣分。