附件1

2026年度省文辅中心弱电机房专用设备采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
1	UPS电池	▲1、铅酸蓄电池规格容量12V 100AH。 2、设计寿命：在浮充状态下25℃运行环境中，设计寿命不少于10年。 3、蓄电池密封反应效率≥98%，提供具有CNAS认证或同等效力的第三方检测机构出具的检测报告参数证明。 4、蓄电池静置28天后容量保存率＞98%，提供具有CNAS认证或同等效力的第三方检测机构出具的检测报告参数证明。 5、充电效率应不低于82%，提供具有CNAS认证或同等效力的第三方检测机构出具的检测报告参数证明。 6、可在在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电。 7、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、无漏液、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正负端子有明显标志，便于连接，正常工作时有无酸雾逸出和漏液风险。	1000	64	个	64000
2	企业级监控硬盘	★1、需与采购人现有的7块希捷银河Exos 7E10组成磁盘阵列使用，无兼容性问题。（本条为客观情况描述，非特指品牌型号） ▲2、盘体规格为3.5 英寸企业级机械硬盘，4TB 容量，CMR 传统磁记录。 ▲3、转速与缓存7200RPM，缓存≥256MB。 4、接口标准SATA 6Gb/s 高速传输接口。 5、年额定工作负载≥550TB / 年，支持 7×24 小时不间断运行。 6、全新原厂正品，提供不少于5年的质保服务，质保期内出现硬件故障、SMART异常等属于官方质保范围的，供应商提供免费全新更换服务。	3100	41	块	127100

附件1

2026年度省文辅中心弱电机房专用设备采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
3	网络防火墙	1、硬件规格：采用标准1U机架式规格；采用高性能多核并行处理器架构；配备不少于4个千兆接口及1个光接口；具备 Console 配置口、独立管理口、USB 接口，支持 U 盘导入导出配置、日志存储；支持扩展。 ▲2、性能：全功能开启状态的数据吞吐量≥500 Mbps、最大并发连接数≥200 万、每秒新建连接数≥4万。提供厂商官网公开数据或第三方检测报告（如CMA/CNAS），未提供相关材料视为未响应。 3、安全能力：具备IPS 入侵防御、防病毒、应用识别与控制、URL 过滤等功能；具备应用识别特征库、IPS 入侵防御特征库、病毒过滤特征库、URL 过滤库、威胁情报库；具备 IP 黑白名单功能，支持黑白名单自定义；支持异常数据包攻击防御。 ▲4、质保服务：提供3年或以上的质保和软件升级服务，软件升级应包含IPS 特征库、防病毒库、应用识别库、URL 库、威胁情报库等功能的升级。提供三年特征库升级服务承诺函，未提供相关材料视为未响应。 5、支持旁路由模式、透明模式、混合模式等多种模式。 6、管理方式：支持 HTTPS Web 图形化管理；支持云端管理。 ▲7、操作简便、人性化，防护策略、漏洞规则、应用控制等功能应覆盖办公场景的基础放行与威胁防护，简单配置即可上线。 8、支持策略分析功能。提供厂商官网公开数据或第三方检测报告（如CMA/CNAS），未提供相关材料视为未响应。 9、提供安全问题诊断或策略优化建议功能。提供产品功能截图，未提供相关材料视为未响应。 注：上述参数所涉及名称仅为功能描述，非特指功能名称，满足功能需求即视为响应。	58900	1	台	58900

附件1

2026年度省文辅中心弱电机房专用设备采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
1、报价总金额应包含运输、安装测试、技术服务、线材、耗材、税费及各类不可预计的费用，采购人不再支出本项目预算外的费用。 2、供货时间：采购合同签订后5个工作日内完成供货。 3、完工时间：报价人应提按照项目实施方案中的安装测试周期交付使用。未提供实施方案的视为未响应本条需求。 4、保修期：不低于技术参数要求中所规定的质保时长。 5、售后服务：质保期内供应商需提供在线（不限于电话或远程等技术方式）技术支持或上门技术支持服务，时效要求为工作时间内（5天8小时工作时间制，法定节假日除外）20分钟响应，2小时上门服务；非工作时间内，如遇特殊情况应给予用户必要的技术支持，有条件须安排上门处理。 6、应急保障：对于质保期内出现产品质量问题且短时间无法修复的故障，报价人应按照应急保障方案中的方式解决。未提供应急保障方案的视为未响应本条需求。						

注：
1. 本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。
2. 采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。
3. 最终报价以报价人大写报价为准。
4. 参数中以“▲”标记的需求参数为重点需求，负偏离将导致大幅扣分。

附件1

2026年度省文辅中心弱电机房专用设备采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
4	配套服务	UPS电池： 1.供应商负责UPS电池的拆除、更换及安装调试，确保新电池与现有系统兼容并正常运行。 2.更换期间须制定断电切换及负载保障方案，完成后进行充电、放电及运行测试。 3.供应商须对拆除的旧UPS电池按照国家环保相关规定进行无害化回收处理，并提供相应回收处置证明。具体处理时间以采购人通知为准。 企业级监控硬盘： 1.更换前配合采购人确认实施方案及阵列配置情况，更换后按原RAID级别或甲方指定方案重组磁盘阵列，完成一致性校验、告警清除及录像读写测试，确保存储系统正常使用。 2.旧硬盘须按采购人要求交采购人留存或进行数据擦除/销毁并提供记录，不得擅自留存、转卖或泄露数据。 防火墙： 1.拆旧及更新前须提交实施方案及应急保障方案（回退方案），经采购人同意后实施。 2.供应商须完成设备安装、网络配置、安全策略配置、策略调试等服务内容，确保网络访问、安全防护等功能正常使用。 注：以上为配套服务内容要点说明而非技术参数，报价人应在实施方案、应急保障方案、承诺函等报价材料中体现，未提供相应材料的视为未响应，未体现服务要点的视为方案不完整。	0	1	项	0
总金额（元）： 250000						
商务要求						